



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MT42.H00721

Срок действия с 22.02.2012 по 21.02.2015

№ 0916866

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MT42.OOO "СервисТехноПром". 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14, тел. (495)5182793, факс (495)5858693, E-mail servtechprom@rambler.ru.

ПРОДУКЦИЯ Листы поликарбонатные марок:
СПК- листы сотовые из поликарбоната; МПК – листы монолитные из поликарбоната. Серийный выпуск по ТУ 2256-018-29270223-2010.

код ОК 005 (ОКП):

22 5600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2256-018-29270223-2010

код ТН ВЭД России:

3920 61 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «КИН». Адрес: 171501, Тверская обл., Кимрский р-н, Центральный сельский округ, пос.Центральный.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «КИН». Адрес: 171501, Тверская обл., Кимрский р-н, Центральный сельский округ, пос.Центральный.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 11253-0212 от 22.02.2012г., ИЛ Общество с ограниченной ответственностью "СервисТехноПром", рег. № РОСС RU.0001.21MT82 от 14.04.2011, адрес: 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль 2013г., 2014г. Схема



Руководитель органа

подпись

Шершень А.Ю.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Эмирджанов А.Р.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Город Москва, 05 ИЮН 2012

Я, КУПРЕЙЧИК ЕЛЕНА НИКОЛЕВНА, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.



12.9502



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Е.Н. Купрейчик'.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ КОПИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00380
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623235
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «КИН». Адрес: 171501, Тверская обл., Кимрский р-он, Центральный
(наименование и место нахождения заявителя) Сельский округ, пос. Центральный. ОГРН: 1027700102000. Телефон 8 (48236)
2-24-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «КИН». Адрес: 171501, Тверская обл., Кимрский р-он, Центральный
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Сельский округ, пос. Центральный. ОГРН: 1027700102000. Телефон 8 (48236)
2-24-80.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия) 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ЛИСТЫ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ торговой марки
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) "KINPLAST" марок: СПК – листы сотовые из
поликарбоната толщиной 4+25 мм; МПК – листы
монолитные из поликарбоната толщиной 1+20 мм), выпускаемые по ТУ
2246-016-29270223-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 см. Приложение.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 993/РС; № 994/РС; № 995/РС от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 23.12.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. №
ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.;
Акт о результатах анализа состояния производства № 0473-АОП от 17.12.2010 г. ОС ООО «НПО
ПОЖЦЕНТР» № ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.01.2011 по 10.01.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Ильин



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.34.224.Т.000204 02.08 от 06.02.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

ТУ 2246-016-29270223-2007 "Листы поликарбонатные торговой марки "KINPLAST"

ООО "КИН", 129329, г. Москва, Кольская ул., д. 12, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЮТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту"; ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 05\1123-07 от 10.12.2007 г. ИЛЦ Независимого института экспертизы и сертификации (атт. аккред. № РОСС. RU. 0001. 513042; №ГСЭН. RU. ЦОА. 159).



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 009535

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОПИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.00380

(обязательная сертификация)

ТР 0055291

(учетный номер бланка)

Листы марки СПК (толщиной 4÷10 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3);

Листы марок СПК (толщиной 16÷25 мм), МПК (толщиной 1÷20 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4); группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Ильин